AREAMÄTNING

Ort
SVEDALA

Datum
2026-11-05


Vår referens
Roger Johnsson
Enspecta AB

Objekt
SVEDALA SVEDALA 109:12
2027147
Malmövägen 69

Uppdrag
Areamätning

Mättillfälle	Mätningen utfördes 2026-11-05
Instrument	Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare BOSCH PLR 40 C Internnummer 1. Instrumentet är egenkalibrerat 2026-11-05.
Metod & mätregler	Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor utan avdrag för rör, syllar, pelare och snedtak. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 2%.
Mätresultat	Bo-area: 122 m2 Bi-area: 124 m2

Signatur



Roger Johnsson

Datum: 2026-11-05